Отделение НДПР Кировского района г. Кемерово
ОНДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района
УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области

Представление
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

18 февраля 2020 г. по административному делу № 12

Я, государственный инспектор г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района по пожарному надзору Пискаева Елена Владимировна, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении от 14.02.2020 г. № 12
в отношении: Щербаковой Марины Геннадьевны, паспорт 32 12 № 197679 выдан 04.02.2013 Отделением УФМС России по Кемеровской области в Кировском районе г. Кемерово, адрес места жительства: г. Кемерово, ул. Гурьевская, 14 - 8; тел.77-42-82 , место работы: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 43 «Детский сад комбинированного вида» - заведующая, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. *Леонова, 22, Б*

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес; 2) фамилия, имя, отчество должностного(физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Установил:

14.02.2020 г. в 14 час. 30 мин. при проведении мероприятия по надзору за соблюдением требований в области пожарной безопасности на территории, в помещениях здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 43 «Детский сад комбинированного вида», расположенному *по адресу: г. Кемерово, ул. Леонова, 22Б нарушил(а) требования:*

1) п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», **а именно:** не организовала хранение исполнительной документации в полном объеме в соответствии с п. 1.5 РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», в том числе проектно-сметной документации на установки и системы противопожарной защиты – эвакуационное освещение и установки автоматической пожарной сигнализации. Отсутствие исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта не позволяет в полной мере установить требования пожарной безопасности, направленные на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара;

2) п. 4.1.3, п. 5.1.1 СП 1.13130 «Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»; ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 52, ч. 1, ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», **а именно:** допустила эксплуатацию путей эвакуации общего коридора 1-го этажа, по которому могут эвакуироваться более 15 человек, расположенного с правой стороны от центрального входа, менее 0,8 м. (фактически установлена дверь, отделяющая лестничную клетку от групповых помещений, дверной проем которой уменьшает путь эвакуации в свету и составляет 0,7 м. Замеры осуществлялись рулеткой измерительной STAYER AVTOSTOP, заводский номер 5 – сертификат о калибровке средств измерений № 20028 от 16.08.2013);

3) ч. 1, ст. 88, ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4, 5.14* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 3.2 СНиП II-А.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений», **а именно:** не предприняла меры по обеспечению соответствующего установленным требованиям предела огнестойкости заполнения проемов в противопожарных перегородках, отделяющих помещения различных классов функциональной пожарной опасности. (Фактически не отделены от общего коридора 1-го этажа помещения прачечной и помещение кухни противопожарными дверьми с требуемым пределом огнестойкости)

При рассмотрении дела об административном правонарушении были установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:
выявленные нарушения требований пожарной безопасности были допущены из-за недостаточного контроля со стороны непосредственного руководителя.

(причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению)

На основании выше изложенного:

Заведующей муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением № 43 «Детский сад комбинированного вида» - Щербаковой М. Г.

(наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя, Ф.И.О. должностного лица)

необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, а именно: обеспечить контроль над выполнением необходимых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на должном уровне.

В соответствии с частью 2 со ст. 29.13 КРФобАП организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и **сообщить о принятых мерах (в письменном виде) должностному лицу, вынесшему представление.**

На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4000 до 5000 рублей.

(подпись лица, вынесшего представление)

Е.В. Пискаева
(ФИО)

Копию представления получил:

«18» февраля 2020 г.

заведующий МАДОУ д/с 43
(дата, подпись, должностного лица, отметка о направлении посредством почтовой связи)
Щербакова М.Г.